PREREZ A-A SECTION

PREREZ B-B

PREREZ C-C

PREREZ D-D

PRREREZ E-E

335665

335820

335818

335819

335817

DETAJL N M1:5

DETAJL T M1:5

DETAJL S M1:5

PREREZ F-F

PREREZ G-G

PREREZ H-H

Poz. 17 in 20 varjeni na spiralo pri montaži v centrali!
Pos. 17 and 20 welded at the erection at site!

PREREZ O-O M1:5

DETAJL R M1:2.5

DETAJL P M1:5

PREREZ K-K M1:5

DETAJL U M1:1

PREREZ L-L M1:5

Odrezano z dodatkom za priklog na obod spirale.

Tolerance veljajo za celobod.

PREREZ M-M M1:10

Nad vsakim segmentom in med vsakim rebrom po eno varilno.
One bore above each segment and between every rib!

DETAJL V M1:2.5

Nad vsako izvrtino ø20 z=17

Odrezano z dodatkom ~20 mm za priklog
Velja tudi za poz 5,6 in 7

Ni dovoljeno dviganje delov spirale samo za eno uho!

5
ME-07-04

Zvarjenec žarjen!

Dopolnjuje rišt. 335710
Complement to drawing No. 335710

APPROVED
Engineering & Power Development Consultants
Signed. Date 12-4-79
Approval does not relieve supplier of responsibility for design or correctness of all data submitted

37	Cevni zamašek 7/8 R¾"	JUS M86 577	6	tempr. liv.	0.04	0.23
36	Ojačitev		1	č. 1205		11.50
35	Ojačitev		1	č. 1205		15.80
34	Ojačitev		1	č. 1205		14.70
33	Ojačitev		1	č. 1205		21.50
32	Ojačitev		1	č. 1205		24.90
31	Ojačitev		1	č. 1205		25.80
30	Ojačitev		1	č. 1205		33.10
29	Pl. 20×150×175		1	č. 1205		2.50
28	Pl. 20×150×205		1	č. 1205		3.10
27	Pl. 20×150×245		1	č. 1205		3.70
26	Pl. 20×150×265		1	č. 1205	3.5	3.80
25	Pl. 20×150×225		1	č. 1205	3.5	3.50
24	Pl. 20×325×150		1	č. 1205	4.5	4.50
23	Blok 70×150×150		7	č. 1205	12.4	86.80
22	Vijak M36×3×190	JUS M B1.053	9	Ev 50	1.3	10.20
21	ø270×190×295		2	č. 0245	69	34.90
20	Kaveli (-1500		10	č. 0345 V	3.7	37.00
19	Dvojni kaveli, gob. pol. 1000		14	č. 0345 V	2.47	34.60
18	Kaveli, dolž. palice 340		14	č. 0345	0.84	11.80
17	10m jeklo ø20		1	č. 0345		86.70
16	Obešeni vijak M16	JUS M B1.210	2	č. 1430	0.28	0.56
15	Podložka 21	JUS M. B2.013	4	č. 0445	0.01	0.04
14	Matica M20	JUS M.B1.601	4	Ev 50	0.06	0.24
13	Stopni vijak M20×110	JUS M.B1.261	4	Ev 50	0.31	1.24
12	Zračni, kolni ventil NP16 C GTL-TPK		1			4.41
11	Ojačitev		1	č. 1205		130.00
10	Guma ø6, ~2500		1	Guma		0.44
9	Pl. 20×50×2310		1	č. 1205		18.20
8	Pl. 16×220×2410		1	č. 1205		6.80
7	Rebro		2	č. 1205	5.0	18.70
6	Rebro		2	č. 1205	5.0	19.00
5	Rebro		3	č. 1205	10.3	31.50
4	Rebro		3	č. 1205	11.5	34.50
3	Rebro		2	č. 1205	31	62.00
2	Rebro		1	č. 1205	32	64.00
1	Rebro		2	č. 1205	30	60.00

SPIRALA - SPIRAL CASING
DOPOLNILNA RISBA - COMPLEMENT DRW.
HE-KAMBURU - P.S. 335816

kam/m/00216